

**Relatório de Serviços Prestados de Higienização e Desinfecção de poços tubulares
UNIFESSPA-MARABÁ UNIDADE II.**

**UNIVERSIDADE DO SUL E SUDESTE DO PARÁ-UNIFESSPA
END. FOLHA 31, QUADRA 04, LOTE ESPECIAL SN-MARABÁ/PA.
CNPJ: 18.657.063/0001-80 CEP: 68.501-970
Fone: (94) 2101-7183
E-mail: jessicaribeiro@unifesspa.edu.br
A/C SRA JÉSSICA RIBEIRO (CHEFE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS)**

Data do Serviço: 12, 13/06/2019

- Este Relatório apresenta informações dos poços de água para consumo humano.
- Lembrando que cabe a nossa empresa fazer os serviços de higienização e desinfecção dos poços para que neste local acima citado tenha uma água de melhor qualidade para consumi-la.
- Todo este relatório está amplamente baseado na lei 5.882-94 com nossos profissionais treinados e aptos, tendo cursos de NR 33 e NR 35 para execução de um serviço adequando nas normas de segurança.

Conforme a Inspeção realizada no serviço, a mesma apresenta as seguintes não conformidades:

1. Foi verificado em nossas atividades na **UNIDADE II** que a água do Campus é abastecida por 02 poços.
2. Os poços apresentavam quantidade pequena de areia.

Medidas Tomadas:

1. Realizamos a retirada de todas as sujeitas citadas acima.

Importante:

Anexo as fotos dos serviços para que possamos trabalhar e melhorar a qualidade da água da Universidade.

- Quantidade e metragem informado pela Unifesspa: 01 poço tubular de 60m de profundidade e 01 poço tubular de 100m de profundidade.
- Após inspeção dos técnicos foi constatado que se tratam de: 01 poço tubular de 80m de profundidade e 01 poço tubular de 102m de profundidade.

- Produtos utilizados, hipoclorito de sódio e hexametáfosfato de sódio.

ANTES/DURANTE POÇO 80M DE PROFUNDIDADE



DURANTE O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA...mp4

ANTES POÇO 102M DE PROFUNDIDADE



DURANTE O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA.mp4

DEPOIS 80M DE PROFUNDIDADE



DURANTE O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA...mp4

DEPOIS POÇO 102M DE PROFUNDIDADE



DEPOIS DO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA.mp4

Os poços estão em bom estado de conservação e as bombas submersas estão funcionando normalmente.

Importância da Higienização e desinfecção de poços:

Deve ser de grande importância a preocupação com a limpeza e manutenção dos poços, de modo a garantir maior conservação, durabilidade e qualidade da água. Isso sem falar na diminuição dos riscos de contaminação.

CONCLUSÃO

Utilizando medidas preventivas como fazer a higienização no período correto que é de uma a duas vezes no ano, assim podemos prolongar por muitos anos a vida útil dos poços e a qualidade da água extraída, ter um ambiente mais saudável e evitamos danos à saúde e ao bem-estar.

Belém, 21 de junho de 2019.



Claudio Fernando da Paz Maia
Encarregado